

Warszawa, 18 października 2017 r.

Dotyczy *Wyboru Wykonawcy opracowania projektu i wykonania instalacji klimatyzacji w budynku INTRACO przy ul. Stawki 2 w Warszawie.*

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania :

Pytania:

1. Czy Zamawiający dysponuje elektryczną mocą przyłączeniową wystarczającą do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania wynikającego z projektowanej instalacji klimatyzacji?
Jeżeli Zamawiający nie dysponuje to prosimy o określenie zakresu niezbędnych prac budowlanych związanych ze zwiększeniem mocy elektrycznej. Informujemy że szacunkowe zapotrzebowanie na moc elektryczna dla projektowanej instalacji klimatyzacji wynosi w przedziale ok 400 kW:600 kW.
2. Proszę o określenie ile kondygnacji ma obejmować projektowana instalacja klimatyzacji ?
3. Czy po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji klimatyzacji ?
4. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę kaucji gwarancyjnej o której mowa w rozdziale XXII pkt.1-3 na gwarancję ubezpieczeniową.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający wyjaśnia że, jeżeli wystąpi dodatkowe zapotrzebowanie w zakresie mocy elektrycznej wówczas Zamawiający wystąpi z takim zapotrzebowaniem wynikającym z bilansu mocy zaprojektowanej.
2. Zamawiający wyjaśnia, iż w realizacji powyższego postępowania w projekcie należy przewidzieć wykonanie instalacji klimatyzacji, zgodnie z zapytaniem ofertowym, czyli na wszystkich kondygnacjach biurowych budynku.
3. Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, to powyżej wymieniona czynność będzie po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w rozdziale XXII pkt.1-3 na gwarancję ubezpieczeniową, po uprzednim uzgodnieniu treści gwarancji ubezpieczeniowej z Zamawiającym.

z poważaniem

Katarzyna Wieczorek

tel. +48 22 850 92 13

tel. kom. +48 603 978 409