

Warszawa, 11 lutego 2019 roku

Zestaw odpowiedzi nr 10

Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Zamawiającego.

Dotyczy postępowania nr 54/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy budynków biurowo usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem miejskim, kolektorem oraz zagospodarowaniem terenu (Obiekt), z możliwością etapowania Inwestycji na działkach 2975, 2977, 2978, 2979, 2976, 2990, 2985, 2971, 2967, 2974, 2980, 3119 /4, 3080, 3091, 3100 w obrębie 0026 Śródmieście przy ul. Hryniewickiego w Gdyni, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następującą prośbę od podmiotu potencjalnie zainteresowanego udziałem w postępowaniu:

Pyt. nr 86

Prosimy o udostępnienie specyfikacji lub kart katalogowych odnośnie oprav oświetleniowych, które należy wycenić. W projekcie nie ma żadnych danych odnośnie oprav a firma oświetleniowa (Candelux), na podstawie których sporządzono projekt, zlikwidowała swoją działalność.

Odp. nr 86

Zamawiający załącza karty katalogowe oprav oświetleniowych, które podlegają wycenie.