

Warszawa, 12 lutego 2019 roku

Zestaw odpowiedzi nr 11

Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Zamawiającego.

Dotyczy postępowania nr 54/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy budynków biurowo usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem miejskim, kolektorem oraz zagospodarowaniem terenu (Obiekt), z możliwością etapowania Inwestycji na działkach 2975, 2977, 2978, 2979, 2976, 2990, 2985, 2971, 2967, 2974, 2980, 3119 /4, 3080, 3091, 3100 w obrębie 0026 Śródmieście przy ul. Hryniewickiego w Gdyni, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następującą prośbę od podmiotu potencjalnie zainteresowanego udziałem w postępowaniu:

Pyt. nr 87

Prosimy o wyjaśnienie czy szynoprzewody oznaczone w projekcie gwiazdką (opisane jako montaż w późniejszym etapie) mamy rzeczywiście montować po zakończeniu inwestycji, czy należy założyć montaż w trakcie wykonywania robót? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że po wybudowaniu budynku trudno będzie je montować ze względu na ułożone już instalacje, a finalnie i tak będą potrzebne ze względu na najemców.

Odp. nr 87

Zamawiający informuje, że na etapie projektu budowlanego zostało uzgodnione, że na szynoprzewody do generatorów zostanie przewidziana rezerwa miejsca i będą one montowane na późniejszym etapie (podobnie jak dla generatorów prądotwórczych). Jednak ze względu na zagęszczenie instalacji, zwłaszcza na -1, zasadne będzie wykonanie ww. szynoprzewodów w trakcie robót S&C (podobnie jak instalacji paliwowej) i należy ten zakres wycenić w S&C.

Pyt. nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że szynoprzewody oznaczone w projekcie gwiazdką (opisane jako montaż w późniejszym etapie) należy ująć w wycenie.

Odp. nr 88

Zamawiający informuje, że szynoprzewody oznaczone w projekcie gwiazdką (opisane jako montaż w późniejszym etapie) należy ująć w wycenie.